

(Réglement (UE) 426/2016 « Appareils à gaz »)
(Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances »)

Numéro : **1312BU5335** (rév. 18)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :
CERTIGAZ, después de examen y verificaciones, certifica que el aparato :

- **Fabriqué par :** SAUNIER DUVAL ECCI
Manufactured by : 17, rue de la Petite Baratte – BP 41535
Fabricado por : F-44315 NANTES CEDEX 03

- **Marque commerciale et modèle(s) :** SAUNIER DUVAL
Trade mark and model(s) : > THEMAFAST CONDENS 30-A (H-FR) &(H-VE-EU)
Marca comercial y modelo(s) > THEMAPLUS CONDENS 30-A (H-FR)
> THEMA CONDENS 30-A (H-HU)
> THEMA CONDENS AS 25-A (H-ES) & (H-FR)
> THEMA CONDENS AS 25-A (P-VE-EU)& (H-HU)

- **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE A CONDENSATION
Kind of the appliance : (Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P, C43P*, C93)
Tipo de aparato : CONDENSING BOILER
(Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P, C43P*, C93)
* with accessory 0020081283
* con el accesorio 0020081283

- **Désignation du type :** ST CONDENS 5C30-A
Type designation :
Designacion del tipo :

Pays de destination <i>Destination countries</i> <i>Pais de destino</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i> <i>Presiones (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i> <i>Categorías</i>
FR	8 ; 20-25 ; 37	II2ES13P ; III1c2Es13P
ES-PT	20 ; 37	II2H3P
HU	25 ; 30	II2HS3P

est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ».
is in conformity with essential requirements of Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances » .

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. 1/1

Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur.

Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.

Neully, le 3 novembre 2017

Le Directeur Général


Vincent DELARUE



Révision du certificat: 1312BU5335 du 2009/05/20

Directive 2009/142/CE « Appareils à gaz »
 « Gas appliances » 2009/142/EC Directive
 Directivas 2009/142/EC “aparatos a gaz”

Numéro : **1312BU5335** (rév. 18)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :
CERTIGAZ, después de examen y verificaciones, certifica que el aparato :

- **Fabriqué par :** SAUNIER DUVAL ECCI
Manufactured by : 17, rue de la Petite Baratte – BP 41535
Fabricado por : F-44315 NANTES CEDEX 03

- **Marque commerciale et modèle(s) :** SAUNIER DUVAL
Trade mark and model(s) : > THEMAFAST CONDENS 30-A (H-FR) &(H-VE-EU)
Marca comercial y modelo(s) : > THEMAPLUS CONDENS 30-A (H-FR)
 > THEMA CONDENS 30-A (H-HU)
 > THEMA CONDENS AS 25-A (H-ES) & (H-FR)
 > THEMA CONDENS AS 25-A (P-VE-EU)& (H-HU)

- **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE A CONDENSATION
Kind of the appliance : (Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P, C43P*, C93)
Tipo de aparato : CONDENSING BOILER
 (Types C13, C33, C43, C53, C83, B23P, C43P*, C93)
 * with accessory 0020081283
 * con el accesorio 0020081283

- **Désignation du type :** ST CONDENS 5C30-A
Type designation :
Designacion del tipo :

Pays de destination <i>Destination countries</i> <i>Pais de destino</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i> <i>Presiones (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i> <i>Categorías</i>
FR	8 ; 20-25 ; 37	II2ESI3P ; III1c2Esi3P
ES-PT	20 ; 37	II2H3P
HU	25 ; 30	II2HS3P

est conforme aux exigences essentielles des directives « Appareils à gaz » 2009/142/CE
 is in conformity with essential requirements of 2009/142/EEC « Gas appliances » directive.
 Cumple a las exigencias fundamentales de la directivas «aparatos a gas » 2009/142/CE
 Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full.1/1
 Todo reproduccion de este certificado debe ser en su integralidad

Le Directeur Général

Neuilly, le 3 novembre 2017


 Vincent DELARUE

Révision du certificat: 1312BU5335 du 2009/05/20

PERFORMANCES ENERGETIQUES ENERGY PERFORMANCE

Certificat 1312BU5335 (rév.18)

CERTIGAZ, Organisme Notifié 92/42/CEE déclare par la présente que, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) N° 813/2013 de la Commission du 2 Août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE:

CERTIGAZ, Notified Body for council Directive 92/42/EEC, hereby declares that, according to article 4 of commission regulation (EU) N°813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC:

- Fabricant : SAUNIER DUVAL ECCI
Manufacturer : 17, rue de la Petite Baratte – BP 41535
F-44315 NANTES CEDEX 03

- Type de chaudière : CHAUDIERE A CONDENSATION
Type of boiler: CONDENSING BOILER

Marque commerciale Trade mark/ Modèle(s) - Model(s)	Symbole * / Symbol * Unité / Unit									
	η_4 (%)	η_1 (%)	P 4 (kW)	P 1 (kW)	elmax (kW)	elmin (kW)	P SB (kW)	P stby (kW)	P ign (kW)	η_s (%)
SAUNIER DUVAL										
THEMAFAST CONDENS 30-A THEMAPLUS CONDENS 30-A THEMA CONDENS 30-A THEMA CONDENS AS 25-A	88	98.4	24.4	8.2	0.035	0.013	0.003	0.036(FR) 0.042	0	93
HERMANN SAUNIER DUVAL										
THEMAFAST 4 CONDENSING 30-A	88	98.4	24.4	8.2	0.035	0.013	0.003	0.042	0	93
PROTHERM										
PANTHER CONDENS 25 KKO-A	88	98.4	24.4	8.2	0.035	0.013	0.003	0.045	0	93
BULEX										
THEMA CONDENS 25/30-A THEMA CONDENS AS 25-A	88.5	98.4	24.4	8.2	0.035	0.013	0.003	0.042	0	93

Ont été évalués selon les Règles citées ci-avant et le(s) rapport(s) d'essais n°
Have been tested according above mentioned Rules and test(s) report(s) n°
SDECCI - 09/02 + 09/27 + 14/12 + 14/08

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. 1/1

Neuilly, le 3 novembre 2017



*Legend:

useful efficiencies : η_4 : At rated heat output and high-temperature regime; η_1 : At 30 % of rated heat output and low-temperature regime.

Useful heat output: P 4 : At rated heat output and high-temperature regime; P 1 : At 30 % of rated heat output and low-temperature regime

Auxiliary electricity consumption: elmax : At full load; elmin : At part load; P SB : In standby mode.

Other Items : P stby : Standby heat loss; P ign : Ignition burner power consumption

η_s : seasonal space heating energy efficiency (calculated value, for boilers below 70kW heat output)

High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet).

Low temperature means for condensing boilers

calculated on gross calorific value (reference conditions 15°C, 15°C, 101325 mbar)

CERTIGAZ SAS - 8, rue de l'Hotel de Ville - F-92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : +33 (0)1 80 21 07 40 - Fax : +33 (0)1 80 21 07 93

infocertigaz@certigaz.fr - www.certigaz.fr